

# Pražský ústav památkové péče

Národní 37, 110 00 Praha 1 - Staré Město  
tel.: 2421 3813

Magistrát hl.m.Prahy  
Odbor památkové péče

Staroměstské nám. 4  
110 00 Praha 1

Váš dopis zn.  
OPP 81450/99

Naše značka  
15529/99/M/Kr

Vyřizuje  
Mgr. Krátký

Praha  
25.11.1999

Věc: čp. 314, Lupáčova 22, Praha 3 - Žižkov  
půdní vestavby a nástavba

Vyjádření podle ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a ve znění novely č. 242/1992 Sb.:

K Vaší žádosti o odborné vyjádření (č.j. OPP 81450/99) sdělujeme, že předmětný návrh je z hlediska památkové péče

p ř í p u s t n ý  
za těchto podmínek:

1. Uliční fasádu lze nastavit pouze o jedno snížené podlaží, přičemž (v souladu s předloženou výslednou variantou č. 2) zde budou zopakovány obě štítové atiky a oba rizality s atikovým převýšením rozmístění oken a plastické členění nastavěné stěny bude organicky navazovat na stávající uspořádání uliční fasády.  
Při dolním okraji uliční části střešního pláště bude realizováno přisvětlení bytových jednotek prostřednictvím jedné řady maloformátových střešních oken.
2. Dvorní fasádu lze navýšit o jednu sníženou pavlačovou úroveň a jedno snížené podlaží.
3. Všechna nová okna budou dřevěná a jejich členění bude odvozeno od příslušných původních fasádních oken.  
Původní fasádní okna mohou být nahrazena pouze přesnými dřevěnými kopiemi.

Nové dveře na pavlačích budou dřevěné, ve spodní části (cca po úroveň okenních parapetů) s kazetovými výplněmi.


4. Převážnou část střešní krytiny budou tvořit pálené tašky bobrovky. Pouze pultové střechy ve dvorním traktu budou mít plechovou krytinu opatřenou nátěrem v barvě pálené krytiny.

Předmětný objekt se nachází na území památkové zóny Žižkov.

S pozdravem

PhDr. Ladislav Špaček, v.r.  
ředitel

Příloha: PD

Za správnost: Bláhová 

**PRAŽSKÝ ÚSTAV  
PAMÁTKOVÉ PÉČE**  
110 00 Praha 1 - Staré Město, Národní 37  
-10-