



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor památkové péče



MHMPXP3PYBDG

- dle rozdělovníku -

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum
MHMP 522537/2016 Ing. arch. Hana Nezvedová / 3159 08.04.2016
Sp. zn.
S-MHMP 63698/2016 Dol/Nezv Počet listů 3 / příloh 0

Věc: nemovitosti k.ú. Smíchov, parcl. č. 5077/1 a 561, k. ú. Vyšehrad, parc. č. 279/1, 279/2, 280 a 281, k. ú. Nové Město, parc. č. 2427/7, Praha 2 a 5

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníků dotčené nemovitost České dráhy a.s. (nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1), Povodí Vltavy, státní podnik (Holečkova 106/8, Praha 5) a Hlavního města Prahy (Mariánské náměstí 2/2, Praha 1), kterou podala společnost TOP NOC Servis s. r. o. (Jan Svitavský, Varšavská 30, Praha 2, IČ.: 45274983), v zastoupení na základě plných mocí ze dne 1. 11. 2015, 29. 3. 2016 a 16. 3. 2016, o vydání závazného stanoviska ve věci **nemovitosti k.ú. Smíchov, parcl. č. 5077/1 a 561, k. ú. Vyšehrad, parc. č. 279/1, 279/2, 280 a 281, k. ú. Nové Město, parc. č. 2427/7, Praha 2 a 5,**

která je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 101315 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

a ve věci **nemovitosti k. ú. Smíchov, par. č. 5030/1 a 5042/1, Praha 5,**

která je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 101315 a je v památkové zóně Smíchov prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany,

spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:

- demontáž dřevěné mostovky,
- výměna nebo zesílení zkorodovaných částí ocelové konstrukce (navařením příložky),
- doplnění nových středních podélných nosníků, nahrazení tužšími,
- nosná konstrukce lávek bude očištěna od koroze a starých nátěrů pomocí tryskání,
- montáž nových mostin z fošen 120/40 z materiálu odolávajícího povětrnosti (např. dub) s tlakovou impregnací na vodní bázi,
- kladení fošen s mezerou 10 mm, kotvení každého kusu 3 šrouby s kulatou hlavou do stávajících otvorů v podélnících resp. nových otvorů v novém středním pásu,
- případné zesílení zkorodovaných částí konstrukce (odborný odhad 5% konstrukcí),
- očištění konstrukce přístupových schodišť (na výtoňské straně mostu), demontáž dřevěných schodnic, rozebrání dlažby v místech uložení konstrukce pod terénem pro ošetření podzemní části konstrukce,
- obnova protikorozi ochrany, a provedení nových dřevěných schodnic a podest, shodně jako na samotných lávkách,
- oprava stavbou narušených komunikací do původního stavu,
- demontáž výplní vnějšího zábradlí včetně nezaměnitelného očíslování a označení orientace,
- šetrné odstranění nelegálně zavěšených visacích zámků ze zábradlí,
- očištění ocelových konstrukcí od rzi a starých nátěrů a provedení nové protikorozi ochrany,
- očištění výplní zábradlí od rzi a starých nátěrů, doplnění poškozených a chybějících prvků a obnova protikorozi ochrany,
- před odstraněním barev provedení průzkumu původní barevnosti konstrukce,
- provedení vrchní barevnosti zábradlí v odstínu RAL 6011 zelená - rezedová, odsouhlaseném během místního šetření zástupci památkové péče,
- v předstihu provedení vzorků barevnosti ve variantách mat a polomat o ploše minimálně 0,5 m²,
- demontáž stávajícího pletivového zábradlí na vnitřní straně lávek,
- provedení nového zábradlí na vnitřní straně lávek jako kopie stávajícího pletivového s oky na koso velikosti 40 – 50 mm, v rámech kotvených ke sloupkům a madlu šrouby s půlkulovou hlavou,
- na přístupovém schodišti vyznačení letopočtu obnovy nátěru,
- urovnání kamenných bloků na přechodu z lávek na rampy (na smíchovské straně), určení způsobu osazení po zjištění stavu podloží, navrácení bloků, uložení na sraz na maltové lože, v případě výrazně lepšího stavu spodní strany, obrácení kamenů,
- demontáž stávajícího zábradlí přístupových ramp,
- čištění kamenných opěrných zdí oddělujících těleso dráhy,
- osazení nového zábradlí,
- provedení 2 ks nových betonových patek pro vnější zábradlí o hloubce 350 mm,
- oprava stavbou narušených komunikací do původního stavu,
- odstranění neprovozovaných kabelů DP-JDCT včetně dřevěného kabelového žlabu,
- odstranění neprovozovaného ocelového potrubí,
- odstranění ocelové chráničky,
- provedení nové podpory kabelových chrániček,

- související přeložky inženýrských sítí,

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád**, ve znění pozdějších předpisů:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „Lávky na želez. mostě přes Vltavu Praha 2 a 5“, kterou zpracoval Top con s. r. o. service, ČKAIT: 0008150 v 12/2015 **pro stavební povolení** je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** bez podmínek.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že se všem žadatelům vyhovuje v plném rozsahu, upouští se analogicky podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, od zdůvodnění tohoto závazného stanoviska.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

████████████████████
Mgr. Jiří S k a l i c k ý
ředitel odboru

otisk úředního razítka



Rozdělovník:

I. Doručuje se prostřednictvím datové schránky
TOP NOC SERVICE s. r. o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha8

II. Na vědomí
Odbor výstavby ÚMČ Praha 2
Odbor výstavby ÚMČ Praha 5
NPÚ HMP