

Váš dopis zn./ze dne:

11233/2025/03

Č. j.:

MHMP 1083059/2025

Sp. zn.:

S-MHMP 1073366/2025

Vyřizuje/tel.:

Ing. Jaromír Kačer

236 004 267

Počet listů/příloh: **2/0**

Datum:

30.10.2025

Oznámení o zahájení řízení o změně povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod z Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV)

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 107 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje dle ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům,

že účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, zastoupený Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., IČO: 25656112, Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, (v dalším textu je uváděno též zkráceně „oprávněný“),

podal dne 24. 10. 2025 žádost o změnu povolení k nakládání s vodami podle ust. § 12 odst. 2 vodního zákona, které je vydáno dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k vypouštění odpadních vod z Ústřední čistírny odpadních vod Praha, výústními objekty Stávající vodní linky (SVL) do významného vodního toku Vltava, IDVT: 10100001, v ř. km 43,3, na pozemku parc.č. 1962/2 v k.ú. Bubeneč, S-JTSK: (X –1.039.502; Y –744.051) a Nové vodní linky (NVL), v ř. km 44,4, na pozemku parc.č. 2139/7, v k.ú. Bubeneč, S-JTSK: (X –1.040.044; Y –743.168), číslo hydrologického pořadí 1-12-02-0010-0-00, vodní útvar povrchových vod DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe.

Povolení k nakládání s vodami bylo vydáno rozhodnutím odboru ochrany prostředí MHMP pod č.j.: MHMP 233277/2017 ze dne 21. 2. 2017 s nabytím právní moci dne 4. 4. 2017.

Jedná se o povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových z obou technologických linek (SVL a NVL) v období mezi ukončením zkušebního provozu NVL a zahájením procesu odstavování SVL v souvislosti s její plánovanou rekonstrukcí. Platnost uvedeného povolení k nakládání s vodami je stanovena do 31. 12. 2026. Platnost povolení nakládání s vodami ve znění projednávané změny tak bude

ode dne ukončení zkušebního provozu NVL ÚČOV do počátku platnosti povolení k nakládání s vodami vydaného pro potřeby jednotlivých fází rekonstrukce SVL ÚČOV a následného provozu ÚČOV ve zkušebním a trvalém provozu dle povolení k nakládání s vodami vydaného rozhodnutím č.j.: MHMP 498917/2022 ze dne 2. 5. 2022, nejpozději však do 31. 12. 2026.

Oprávněný v žádosti požaduje povolení změny, která spočívá v úpravě emisního limitu zbytkového znečištění $N_{\text{celk.}}$ pro odpadní vody vypouštěné z SVL, vyjádřeného požadovanou minimální účinností čištění vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku) v procentech, a to ze stávající minimální účinnosti 75% nově na minimální účinnost 70%. **Projednávaná změna povolení k nakládání s vodami se týká pouze tohoto ukazatele zbytkového znečištění vypouštěných odpadních vod ($N_{\text{celk.}}$).**

OCP MHMP pro informaci účastníkům řízení uvádí rozsah povolení k nakládání s vodami dle rozhodnutí č.j.: MHMP-233277/2017 ze dne 21. 2. 2017 s promítnutím projednávané změny (vyznačeno kurzívou a podtržením):

Rozsah povolení:

1) Množství vypouštěných odpadních vod (součet průtoků SVL+NVL):

$$Q_{24} (\text{SVL} + \text{NVL}) = 4,1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$Q_{\text{max měsíc}} (\text{SVL} + \text{NVL}) = 14\,000\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{měs}^{-1}$$

$$Q_{\text{maxbiol}} (\text{SVL} + \text{NVL}) = 8,2 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$Q_r (\text{SVL} + \text{NVL}) = 130\,000\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$$

Minimální přiváděné množství odpadních vod:

$$Q_{\text{min.24 h SVL}} = 1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$Q_{\text{min.24 h NVL}} = 1,2 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

2) Emisní limity ukazatelů znečištění pro SVL:

BSK ₅ SVL	p = 15 mg.l ⁻¹	m = 30 mg.l ⁻¹
CHSK _{Cr} SVL	p = 60 mg.l ⁻¹	m = 95 mg.l ⁻¹
NL _{SVL}	p = 20 mg.l ⁻¹	m = 40 mg.l ⁻¹
P _{Celk} SVL	průměr = 0,8 mg.l ⁻¹	m = 3 mg.l ⁻¹
N _{Celk} SVL	účinnost = 75 % 70 %	
N-NH ₄ SVL	průměr = 10 mg.l ⁻¹	m = 30 mg.l ⁻¹ *)

Emisní limity ukazatelů znečištění pro NVL:

BSK ₅ NVL	p = 15 mg.l ⁻¹	m = 25 mg.l ⁻¹
CHSK _{Cr} NVL	p = 55 mg.l ⁻¹	m = 95 mg.l ⁻¹
NL _{NVL}	p = 20 mg.l ⁻¹	m = 30 mg.l ⁻¹
N _{Celk} NVL	průměr = 10 mg.l ⁻¹	m = 20 mg.l ⁻¹ *)
P _{Celk} NVL	průměr = 0,8 mg.l ⁻¹	m = 3 mg.l ⁻¹

p.....přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozbor 24-ti hodinových směsných vzorků, získaných sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku

m.....maximální přípustná hodnota koncentrací pro rozbor obdobně stanovené jako hodnoty p vzorků

průměr.....aritmetický průměr za kalendářní rok

*) hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C

3) Bilanční hodnoty znečištění na odtoku (součet bilančních hodnot zjištěných na každém výustním objektu SVL a NVL zvlášť):

BSK ₅ (SVL+NVL)	900 t.rok ⁻¹
CHSK _{Cr} (SVL+NVL)	5 200 t.rok ⁻¹
NL _(SVL+NVL)	1 300 t.rok ⁻¹
N _{Celk} (SVL+NVL)	2 500 t.rok ⁻¹
P _{Celk} (SVL+NVL)	110 t.rok ⁻¹

Ostatní podmínky povolení k nakládání s vodami dle výše uvedeného rozhodnutí nejsou tímto řízením dotčeny.

Dnem podání žádosti 24. 10. 2025 bylo zahájeno řízení o změně povolení k nakládání s vodami podle ust. § 12 odst. 2 vodního zákona vydaného dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

OCP MHMP nenařizuje dle ust. § 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání k projednání věci, protože to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků není nezbytné. OCP MHMP podle ust. § 115 odst. 7 vodního zákona upouští od ústního jednání a určuje lhůtu k uplatnění námitek a důkazů účastníky řízení na 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č.dv. 430, IV. patro budovy MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1, v návštěvní dny (pondělí a středa 9-12, 13-18 hod.), v jiné dny po předchozí telefonické dohodě.

Ing. Pavel Pospíšil

vedoucí oddělení vodního hospodářství

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Doručuje se:

I. zástupci účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

- 1) Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, Praha 6
(IČO: 25656112 / IDDS: a75fsn2)

II. účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu je doručováno zveřejněním na úřední desce MHMP, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou:

- 2) OCP MHMP/II

III. na vědomí:

- 1) Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5
(IČO: 70889953 / IDDS: gg4t8hf)
(k č.j.: PVL-56352/2025/410)
- 2) Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 52, Praha 2
(IČO: 70883858 / IDDS: c2zmahu)
- 3) Česká inspekce životního prostředí, OI Praha-OOV, Wolkerova 40, Praha 6
(IČO: 41693205 / IDDS: 4dkdzty)
- 4) Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, Praha 6
(IČO: 00063703 / IDDS: bmzbv7c)
- 5) Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7
(IČO: 00063754 / IDDS: r44b2x7)
- 6) Městská část Praha – Troja, Trojská 96, Praha 7
(IČO: 45246858 / IDDS: 9qsbzvx)
- 7) Město Roztoky, Nám. 5. května 2, Roztoky
(IČO: 00241610 / ticbbnc)
- 8) Obec Úholičky, Náves 10, Úholičky
(IČO: 00640727 / 68vb4q6)
- 9) Obec Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou
(IČO: 00241407 / IDDS: 3eqbc5y)
- 10) Obec Zdiby, Průběžná 11, Zdiby
(IČO: 00241032 / vt2b6m8)
- 11) Město Klecany, U Školky 74, Klecany
(IČO: 00240290 / IDDS: 4d6bdnh)
- 12) Obec Husinec, U Radnice 64, Husinec
(IČO: 00240231 / IDDS: hfbbpt6)
- 13) Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, Podskalská 1290/19, Praha 2 (IČO: 00241121 / IDDS: u46bwy4)
- 14) Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství a ochrany prostředí, Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad Labem,
(IČO: 00240079 / IDDS: c5hb7xy)
- 15) Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, Praha 10
(IČO: 25656635 / IDDS: ec9fspf)
- 16) OCP MHMP/VI – Ing. Veronika Klajmonová
- 17) OCP MHMP/II – spis