

Předávací protokol, Protokol o předání díla ze dne 14.10.2020

Objednatel: **Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, 110 01 Praha 1, IČO: 0064581**

Objednávka: **OBJ/35/03/009839/2020**

Název: **Objednávka TIPSPORT ARÉNA – výměna kompresorů chlazení**

Zástupce objednatele: **JE Group s.r.o. , Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10, IČO: 03063313**

Zhotovitel: **Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075, 256 01 Benešov IČO 64577252**

Název a číslo stavby dle platné smlouvy o dílo ze dne: **OBJ/35/03/03/009839/2020**

Dodání a výměna čtyř kusů kompresorů OSKA 7472-K ve sdružené jednotce Linde VAS 4.25-0,

Místo stavby/ díla: **HC Sparta Praha, Tipsport Arena Praha, Za elektrárnou 419/1 Praha 7**

Předmět díla dle objednávky: Předmětem plnění veřejné zakázky je : dodávka a montáž nových bloků kompresorů včetně výměny kompletní olejové náplně , výměny filtračních vložek ve dvojitým olejovém filtru.

Práce zahrnují: demontáž bloků kompresorů, montáž nových kompresorů, nastavení parametrů, provozní zkoušku, test:

1	Dodávky 4 kusů kompresorů OSKA 7472-K S.Nr. 1098600835, S.Nr.1098600943 , S.Nr. 1098600944 S.Nr. 1098600945	OK	Bez viditelných závad
2	Demontáž 4 kusů původních bloků kompresorů S.Nr. 1566015 , S.Nr. 15660016, S.Nr.15660013, S.Nr.1072601767	OK	Bez závad
3	Provedena montáž 4 kusů nových bloků kompresorů OSKA 7472-K včetně výměny kompletní olejové náplně , výměny filtračních vložek ve dvojitým olejovém filtru	Ok	Bez viditelných závad
4	Provedeno nastavení parametrů, provozní zkoušku, test kompresoru OSKA 7472-K K1 - S.Nr. 1098600835	OK	Bez viditelných závad
5	Provedeno nastavení parametrů, provozní zkoušku, test kompresoru OSKA 7472-K K2 - S.Nr.1098600943	OK	Bez viditelných závad
6	Provedeno nastavení parametrů, provozní zkoušku, test kompresoru OSKA 7472-K K3 - S.Nr. 1098600944	OK	Bez viditelných závad
7	Provedeno nastavení parametrů, provozní zkoušku, test kompresoru OSKA 7472-K K4 - S.Nr. 1098600945	OK	Bez viditelných závad
8	Kontrola úniku NH3 na sdružené kompresorové jednotce, bez úniku	OK	bez úniku
závěr	Sdružená kompresorová jednotka NH3 Linde, je plně schopna provozu	OK	Bez viditelných závad

Vady a nedodělky:

Bez vad a nedodělků

Další poznámky: neuvedeny

Podpisem tohoto protokolu zhotovitel předává a objednatel, zástupce objednatele přebírá provedené práce a dodávky.

Za objednatele: **Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, 110 01 Praha 1, IČO: 0064581**

Zástupce objednatele: **JE Group s.r.o. , Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10, IČO: 03063313**

Pan: Dalibor Zikeš Dne: 14. 10. 2020

Za objednatele: **Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, 110 01 Praha 1, IČO: 0064581**

Zástupce nájemce **HC Sparta Praha, Tipsport Arena Praha, Za elektrárnou 419/1 Praha 7**

Pan: Michal Kumhera Dne: 14. 10. 2020

Za zhotovitele: **Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075, 256 01 Benešov IČO 64577252**

Pan: Petr Beránek Dne: 14. 10. 2020


Instalace, s.r.o.
Tyršova 2075, 256 01 Benešov
Tel. +420 317 721 741-2
Fax +420 317 721 841
IČO 64577252, DIČ CZ64577252